



aitex
textile research institute
Plaza Emilio Sala 1 - 1º
E-03801 Alcoy (Alicante)



ENAC
E N S A Y O S
Nº12 / LE 025
Nº12 / LE 045
Nº12 / LE 427
Nº12 / LE B13
Nº12 / LE 163
Nº12 / LE 182

certificado

La Sociedad:

PANESPOL SYSTEMS DE ALCOY
Fila els verds, 7 apdo323
ES-03802 ALCOY ALICANTE

Está autorizada para colocar la etiqueta "Certificado de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el Nº de informe 2012AN0341



aitex
textile research institute

**CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº 12AN0341

La muestra referenciada como

"REVESTIMIENTO PANEL"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 11925-2:2011 (equivalente a EN ISO 11925-2:2010) y UNE-EN 13823:2002 (equivalente a EN 13823:2002), quedando clasificada según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (equivalente a EN 13501-1:2007+A1:2009) como:

"B-s1,d0"

Alcoy, 07 de Febrero de 2012.

Raquel Muñoz González
JEFA ÁREA INNOVACIÓN

Jordi Ferri Pascual
RESPONSABLE DEPARTAMENTO FUEGO

