

INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL

CERTIFICADO

El material "PANEL POLIURETANO RECUBIERTO DE POLIMERO IGNÍFUGO" suministrado por la empresa PANESPOL SYSTEMS ha sido testado en AITEX, de acuerdo a las normas UNE EN 438-2:2005 y UNE EN 438-6:2005.



FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL

Clasificación del material atendiendo a la norma UNE EN 438-6:2005:
EGS: Laminado para exterior. Aplicación general. Calidad estándar.

ENSAYO	NORMAS	REQUISITO	RESULTADOS
Resistencia a la luz UV (1500 horas)	UNE EN 438-2:2005 Pto. 28	Sin requisito	5 en escala de grises
Resistencia a la intemperie artificial (2000 horas)	UNE EN 438-2:2005 Pto. 29	4 en escala de grises	4 en escala de grises
Resistencia a la humedad	Basado UNE EN 438-6:2005 Pto 5.4; UNE EN 438-2:2005 Pto. 15 (23°C)	5 % (max) *	Tras 24 h: 2.8 Tras 48 h: 3.5 Tras 96 h: 4.2
		Grado (min) 4*	Tras 24 h: Grado 4 Tras 48 h: Grado 4 Tras 96 h: Grado 4

* Requisito a 65 °C durante 48 horas

Alcoy, a 30 de Julio de 2010



Vicente Blanes Juliá
DIRECTOR