



aitex

instituto
tecnológico
textil




INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL

CERTIFICADO

El material "PANEL POLIURETANO IMITACIÓN PIEDRA" suministrado por la empresa PANESPOL SYSTEMS ha sido testado en AITEX, de acuerdo a las normas: UNE EN 438-2:2005 y UNE EN 438-6:2005.

FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL



Clasificación del material atendiendo a la norma UNE EN 438-6:2005:
EGS: Laminado para exterior. Aplicación general. Calidad estándar.

| ENSAYO | NORMAS | REQUISITO | RESULTADOS |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Resistencia a la luz UV (1500 horas) | UNE EN 438-2:2005 Pto. 28 | Sin requisito | 4/5 en escala de grises |
| Resistencia a la intemperie artificial (2000 horas) | UNE EN 438-2:2005 Pto. 29 | 4 en escala de grises | 4 en escala de grises |
| Resistencia a la humedad | Basado UNE EN 438-6:2005 Pto 5.4; UNE EN 438-2:2005 Pto. 15 (23°C) | 5 % (max) * | Tras 24 h: 2.4 Tras 48 h: 2.0 Tras 96 h: 2.6 |
| | | Grado (min) 4* | Tras 24 h: Grado 4 Tras 48 h: Grado 4 Tras 96 h: Grado 4 |

Requisito a 65 °C durante 48 horas

Alcoy, a 26 de Octubre de 2010


Vicente Blanes Juliá
DIRECTOR